

「川内村情報かわら版」

No. 1

平成23年5月8日発行
川内村災害対策本部
郡山市南2丁目52番地
Tel 024-946-8828

☆国民健康保険について

- 1、現在お持ちの健康保険証は平成23年3月31日で有効期限が切れていきます。
新しい保険証の交付を5月中旬から「川内村役場仮庁舎」（ビッグパレットふくしま 西側）で交付いたします。郵送による交付を希望される方はご連絡ください。
- 2、今回の災害により職場を退職（失業）された方は、社会保険資格喪失証明書または離職票などの社会保険の資格を喪失した証明書と本人確認のできものを持参の上、仮庁舎までお越しください。郵送による申請を希望される方はご連絡ください。
- 3、国保に加入されていて、新しい会社で社会保険に加入された方は、社会保険証の写しと本人確認ができるものを持参の上、仮庁舎までお越しください。郵送による申請を希望される方はご連絡ください。

☆後期高齢者保険について

現在使用している保険証は7月31日まで使用可能です。8月1日からの新しい保険証は7月下旬に災害本部に登録されている住所へ発送する予定です。

保険料については国・県において、納付の延長・減額免除について検討中です。

※紛失した方は再発行ができますので川内村災害対策本部 024-946-8828 までご連絡ください。

☆税金について

- 1、平成23年度の村税（固定資産税及び軽自動車税）の課税は当面の間、延期します。なお、確定申告については、準備が出来しだいお知らせします。

☆仮設住宅について（申込の受け付け中です。）

建設場所：ビッグパレットふくしま 北側	150戸	
伊賀河原土地区	96戸	
県農業試験場跡地（日和田方面）	75戸	合計 321戸

居住開始：7月予定

居住期間：原則1年間、最長2年間

富岡町・川内村合同災害対策本部より
福島第一原子力発電所の状況についてお知らせ致します。

1号機・2号機・3号機は原子炉へ真水の注入を継続し、温度は低い状態となっています。
また、6日より1号機原子炉格納容器を水で満たすため、注水量を増やしました。

1号機の原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を継続しています。

1号機～4号機の使用済燃料プールは、状況を確認しながら必要に応じて放水・注水を実施しています。

5号機及び6号機の原子炉水及び使用済燃料プール水の温度は低い状態が保たれています。
使用済燃料共用プール水温度も低い状態となっています。

今後、原子炉の冷却装置等を設置するための作業環境を整えることを目的として、1号機原子炉建屋に空気浄化装置を設置し、5日より運転を開始、順調に放射能濃度は減少しています。

尚、福島第二原子力発電所の1号機から4号機は引き続き安定状態です。

以上です

トハハ 10 57
11⁰ 11⁰ 10¹

＜福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞
(5月7日 午前10時現在)

平成23年5月7日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所

福島第一原子力発電所は全号機（1～6号機）停止しています。

1号機（停止中）

- ・ 3月12日午後3時36分頃、直下型の大きな揺れが発生し、1号機付近で大きな音があり白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。
- ・ 3月23日午前2時30分頃、給水系から原子炉への海水注入を開始しました。
- ・ 3月25日午後3時37分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。
- ・ 原子炉格納容器内に水素ガスが蓄積している可能性があることから、酸素濃度の上昇を防止する観点より、4月6日午後10時30分より格納容器内に窒素ガスの注入に関わる弁操作を開始し、4月7日午前1時31分より、注入を開始しました。
- ・ 5月6日午前10時1分、燃料域上部まで原子炉格納容器を水で満たすため、原子炉への淡水の注水量を約6m³/時から約8m³/時に変更しました。

2号機（停止中）

- ・ 3月15日午前6時頃に圧力抑制室付近で異音が発生、同室の圧力が低下。
- ・ 3月26日午前10時10分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。

3号機（停止中）

- ・ 3月14日午前11時1分頃、1号機同様大きな音とともに白煙が発生したことから、水素爆発を起こした可能性が考えられます。
- ・ 3月25日午後6時2分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。

4号機（定期検査で停止中）

- ・ 3月15日午前6時頃、大きな音が発生し、原子炉建屋5階屋根付近に損傷を確認。
- ・ 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないものと考えています。

5号機（定期検査で停止中）

- ・ 安全上の問題がない原子炉水位を確保しております。
- ・ 3月19日午前5時、残留熱除去系ポンプを起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
- ・ 3月20日午後2時30分、原子炉は冷温停止状態となりました。